



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Октябрьскому административному округу г. Омска
(наименование органа государственного контроля (надзора))

644021, г. Омск,
ул. Б. Хмельницкого, 281,
кабинет 311

(место составления акта)

« 17 » февраля 2021 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 23

По адресу/адресам: г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, д. 14 «Б»

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от «19» января 2021 г. № 23, выданного главным государственным инспектором Октябрьского административного округа г. Омска по пожарному надзору Булдаковым Сергеем Николаевичем

(наименование документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документальная/выездная)

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 8 общеразвивающего вида» осуществляющего свою деятельность на объекте, расположенном по адресу: г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, д. 14 «Б» правообладателем которого является бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 8 общеразвивающего вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 01 » февраля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

« 17 » февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

« ___ » _____ 2021 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____.


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому административному округу г. Омска

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Швидко Г.Д.  19.01.2021, 14:21

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Поделец Максим Сергеевич государственный инспектор Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 8 общеразвивающего вида»

Швидко Галина Давидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае их наличия) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
 - не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17 (б) Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
 - √ - отсутствует аварийное освещение (ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 37 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
 - инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил (п. 2, п. 392, п. 394 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
 - √ - ширина двери эвакуационного выхода группы № 1 предусмотрена шириной менее 0,8 м (фактически 0,71 м) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020);
 - √ - ширина двери эвакуационного выхода группы № 1 через мойку предусмотрена шириной менее 0,8 м (фактически 0,69 м) (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020);
 - √ - при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не выполняется блокирование системы вентиляции, а именно не происходит ее отключение при получении сигнала «пожар» от системы автоматической пожарной сигнализации (ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5.13130.2009, п. 6.24 СП 7.13130.2013).
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -;
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -;
- нарушений не выявлено: -.

Ответственность за вышеперечисленные нарушения возлагается на бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 8 общеразвивающего вида» и заведующего бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 8 общеразвивающего вида» Швидко Галину Давидовну

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)