



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
644099 г. Омск, ул. Интернациональная, 41 тел.: 25-65-16, факс: 25-65-16
E-mail: kia@ugps.omsk.su

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Октябрьскому административному округу г. Омска
(наименование органа государственного контроля (надзора))
644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 281 тел./факс 46-49-33
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ № 23/1/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска
«Детский сад № 8 общеразвивающего вида»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения главного государственного инспектора Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору подполковника внутренней службы С.Н. Булдакова от «19» января 2021 года № 23, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут 01 февраля 2021 года по 11 часов 00 минут 17 февраля 2021 года проведена плановая проверка государственным инспектором Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору, старшим лейтенантом внутренней службы Подолец Максимом Сергеевичем здания, территории и нежилых помещений бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 8 общеразвивающего вида» осуществляющего свою деятельность на объекте, расположенном по адресу: г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, д. 14 «Б»

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с заведующим бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 8 общеразвивающего вида» Швидко Галиной Давидовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
№ 23/1/1-1	не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем	(п. 17 (б) Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.07.2021	выполнен.

	<i>противопожарной защиты</i>			
№ 23/1/1-2	<i>отсутствует аварийное освещение</i>	<i>(ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 37 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)</i>	01.02.2022	<i>выполн.</i>
№ 23/1/1-3	<i>инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил</i>	<i>(п. 2, п. 392, п. 394 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)</i>	01.07.2021	<i>выполн</i>
№ 23/1/1-4	<i>ширина двери эвакуационного выхода группы № 1 предусмотрена шириной менее 0,8 м (фактически 0,71 м)</i>	<i>(ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020)</i>	01.02.2022	
№ 23/1/1-5	<i>ширина двери эвакуационного выхода группы № 1 через мойку предусмотрена шириной менее 0,8 м (фактически 0,69 м)</i>	<i>(ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020)</i>	01.02.2022	
№ 23/1/1-6	<i>при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не выполняется блокирование системы вентиляции, а именно не происходит ее отключение при получении сигнала «пожар» от системы автоматической пожарной сигнализации</i>	<i>(ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5.13130.2009, п. 6.24 СП 7.13130.2013)</i>	01.02.2022	<i>выполн</i>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор Октябрьского АО г. Омска
по пожарному надзору Поделец М.С.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

**заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Омска «Детский сад № 8 общеразвивающего вида»**

Швидко Галина Давидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» февраля 2021 г.

(подпись)

